



LEGENDA :

- Smer evakuacije
- Izhod na prosto
- Ročni gasilni aparat ABC - 6 kg
- Notranji zidni hidrant evro izvedbe
- Ročni javljalnik požara
- Avtomatski javljalnik požara
- Varnostna razsvetljava
- Požarna odpornost 1 ura
- Vrata s požarno odpornostjo 30 min. s samozapiranjem
- Vrata s požarno odpornostjo 30 min. s samozapiranjem
- Vrata s požarno odpornostjo 30 min.
- Odprtine za oddimljanje
- Požarni sektor
- Dimni sektor

investitor: DOM UPOKOJENCEV POLZELA Pot v Šenek 7, 3313 Polzela		objekt: DOZIDAVA K DOMU UPOKOJENCEV POLZELA	
odgovorni vodja projekta: UROŠ LOKAN, univ. dipl. inž. arh. identifikacijska št.: ZAPS A 1030		odgovorni projektant faze: ALEŠ HUĐERNIK, univ. dipl. gosp. inž. stroj. identifikacijska št.: IZS TP - 0706	
načrt: TLORIS NADSTROPJA		faza projekta: ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI	
številka projekta: 6535	številka načrta: ŠPV 1216 - 2016	vrsta projekta: PGD	merilo: 1:250
		datum: NOVEMBER 2016	št. lista: 04

